

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2023

Depuratore: **Gabicce**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| Data controllo | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | Solidi sospesi totali (mg/l) | Fosforo totale (mg/l) | Azoto totale (mg/l) |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 26/01/23 | 3 | 11 | 2 | 0.59 | 5.8 |
| 14/02/23 | 5 | 17 | 5 | 0.62 | 13.4 |
| 29/03/23 | 7 | 21 | 1 | 0.35 | 7.8 |
| 04/04/23 | 5 | 17 | 3 | 0.49 | 10.7 |
| 24/05/23 | 3 | 7 | 3 | 1.21 | 3.3 |
| 06/06/23 | 5 | 17 | 5 | 0.74 | 4.6 |
| 18/07/23 | 6 | 18 | 1 | 1.00 | 5.4 |
| 08/08/23 | 8 | 17 | 2 | 1.47 | 3.4 |
| 19/09/23 | 5 | 17 | 4 | 1.86 | 3.3 |
| 03/10/23 | 5 | 16 | 1 | 1.79 | 10.7 |
| 28/11/23 | 5 | 14 | 1 | 1.22 | 8.9 |
| 28/12/23 | 8 | 17 | 6 | 0.94 | 10.0 |
| <i>Limite di legge</i> | <i>25 (a)</i> | <i>125 (a)</i> | <i>35 (a)</i> | <i>2 (b)</i> | <i>15 (b)</i> |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10'000-100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.