



MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
Via dei Canonici 144 61122 Pesaro (PU)
tel. 0721.6991 - fax 0721.699300
pec: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

Al Comune di Pesaro
Servizio Sviluppo Urbano ed Economico U.O.
Attività Economiche e SUAP
Pec: suapassociatopesarese@emarche.it

Al Comune di Pesaro
Servizio Transizione Ecologica Energetica e
Digitale - U.O. Ambiente
Pec: comune.pesaro@emarche.it

Pesaro,
FR/GOR/GPF/FG
prot. gen. n.

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto
privato – Urbanistica – Pianificazione Territoriale
Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) - Fonti
Energetiche
Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Oggetto: Procedimento Unico per rilascio AUA da parte dell'autorità competente, con il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013. - Parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue (industriali) provenienti da attività produttive, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i. Pratica SUAP: 000382/2025 Codice Pratica Online:2025001458 Classifica: 011-13 Fascicolo: 270/2015

Ditta: Ornatop Srl
Attività: realizzazione top in marmo e piani cucina in muratura con mattonelle per l'industria del mobile
Ubicazione: Via dei Trasporti snc - località Chiusa di Ginestreto - Comune di Pesaro
Pratica: 23/25 autorizzazione

Vista la richiesta di parere per il rilascio autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura trasmessa dal SUAP del Comune di Pesaro in data 06/11/2025 ed acquisita agli atti nostro prot. n° 14210, presentata dal Sig. Zidda Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta Ornatop Srl sita in Via dei Trasporti snc - Comune di Pesaro P.IVA 01295910416, esercente l'attività di realizzazione top in marmo e piani cucina in muratura con mattonelle per l'industria del mobile ubicata in Via dei Trasporti, 18 e Via dei Trasporti, snc - località Chiusa di Ginestreto nel Comune di Pesaro;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;

visto il Regolamento di Fognatura vigente;

visto il parere rilasciato da Marche Multiservizi Spa il 27/04/2021 con prot. n. 6069;

vista la dichiarazione, contenuta nel file 293244-F9999_2025001458_C1760_04, che le modifiche proposte, riguardanti esclusivamente le emissioni in atmosfera, non avranno effetto sull'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, che pertanto si chiede di considerare invariata;

considerato che tale attività scarica in fognatura acque di lavorazione provenienti da attività di realizzazione top in marmo e piani cucina in muratura con mattonelle per l'industria del mobile.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale, per la modifica sostanziale dell'A.U.A., nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
- i limiti di 2 mg/l per il **FOSFORO TOTALE** e di 15 mg/l per **AZOTO TOTALE**;
- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in pre messa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate con cadenza annuale dalla presentazione del precedente referto (13/12/2024) e

devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

Ph	S.S.T.	BOD ₅
COD	SOLFATI	CLORURI
FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO
AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE	

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo il punto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto fiscale indicato in planimetria e riportato in legenda) che non potrà subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Pesaro - Dep. Borgo Santa Maria, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Pesaro - Dep. Borgo Santa Maria e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D. Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
 - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Nulla Osta è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

Direttore Funzione Reti

Ing. Niko Bruni

Originale firmato digitalmente