Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026

Depuratore: **Cantiano - capoluogo**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)
06/03/26	2	8	1
11/06/26	1	5	6
02/09/26	5	15	6
Limite di legge (a)	*25*	*125*	*35*

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1