Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026

Depuratore: **Gabicce**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
20/01/26	6	19	5	0.44	7.7
25/02/26	6	17	1	0.20	6.1
10/03/26	5	16	2	1.09	5.7
28/04/26	9	25	3	1.03	11.9
26/05/26	7	21	2	0.76	11.6
16/06/26	10	28	8	1.05	9.0
21/07/26	9	24	1	0.38	11.2
11/08/26	25	78	2	1.43	7.5
01/09/26	6	17	3	0.88	4.0
Limite di legge	*25 (a)*	*125 (a)*	*35 (a)*	*2 (b)*	*15 (b)*

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10'000-100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.