Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

**CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026**

Depuratore: **Urbino - Canavaccio**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| Data controllo | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | Solidi sospesi totali (mg/l) |
|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 6 | 18 | 2 |
| 27/04/26 | 5 | 14 | 5 |
| 22/07/26 | 4 | 12 | 2 |
| | | | |
| *Limite di legge (a)* | *25* | *125* | *35* |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1