

## CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2024

Depuratore: **Gabicce**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
23/01/24	6	18	8	1.19	8.5
13/02/24	6	19	3	1.33	9.2
26/03/24	4	16	5	0.51	9.0
30/04/24	8	18	8	0.51	9.3
22/05/24	4	16	4	0.49	4.9
04/06/24	17	49	9	1.12	7.8
16/07/24	9	19	8	0.75	5.6
06/08/24	9	19	8	1.93	6.6
17/09/24	5	15	8	0.88	5.7
<i>Limite di legge</i>	<i>25 (a)</i>	<i>125 (a)</i>	<i>35 (a)</i>	<i>2 (b)</i>	<i>15 (b)</i>

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10'000-100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.