Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2024

Depuratore: **Pesaro - Borgheria**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
03/01/24	8	17	7	0.32	3.6
30/01/24	6	18	5	0.51	4.3
13/02/24	7	19	3	0.37	4.6
27/02/24	6	20	6	0.67	4.4
05/03/24	7	21	6	0.89	3.1
19/03/24	6	20	3	0.28	4.7
02/04/24	6	19	3	0.54	5.8
16/04/24	6	20	6	0.83	3.9
14/05/24	6	20	6	0.72	4.2
21/05/24	7	25	4	0.94	4.3
11/06/24	10	23	9	0.95	6.0
18/06/24	9	20	9	0.80	3.7
09/07/24	9	18	5	0.86	3.3
30/07/24	5	16	3	0.81	2.4
13/08/24	8	17	2	0.36	2.6
27/08/24	6	16	6	0.34	3.3
10/09/24	5	16	5	0.9	1.8
17/09/24	6	18	7	1.15	3.8
Limite di legge	*20 (a)*	*100 (a)*	*10 (a)*	*1 (b)*	*10 (b)*

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - Come da AIA.

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.