

## CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2024

Depuratore: **Urbania - capoluogo**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| Data controllo      | BOD5<br>(mg/l) | COD<br>(mg/l) | Solidi sospesi<br>totali (mg/l) |
|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| 29/02/24            | 5              | 14            | 9                               |
| 28/05/24            | 5              | 17            | 4                               |
| 13/08/24            | 7              | 15            | 2                               |
|                     |                |               |                                 |
| Limite di legge (a) | 25             | 125           | 35                              |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1