Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2025

Depuratore: **Pesaro - Borgheria**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
07/01/25	7	18	5	0.47	4.0
21/01/25	7	20	8	0.64	3.1
04/02/25	6	19	3	0.64	3.5
18/02/25	7	19	3	0.43	3.6
04/03/25	7	21	3	0.56	3.2
18/03/25	8	22	2	0.53	2.6
Limite di legge	*25 (a)*	*125 (a)*	*35 (a)*	*2 (b)*	*15 (b)*

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - Come da AUA. Come valore medio annuale.