

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2025Depuratore: **Fermignano - capoluogo**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)
24/03/25	4	13	5
11/06/25	3	10	4
<i>Limite di legge (a)</i>	<i>25</i>	<i>125</i>	<i>35</i>

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1