

**CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2025**Depuratore: **Gabicce**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| <b>Data controllo</b>  | <b>BOD5<br/>(mg/l)</b> | <b>COD<br/>(mg/l)</b> | <b>Solidi sospesi<br/>totali (mg/l)</b> | <b>Fosforo totale<br/>(mg/l)</b> | <b>Azoto totale<br/>(mg/l)</b> |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 28/01/25               | 5                      | 14                    | 3                                       | 1.22                             | 7.3                            |
| 18/02/25               | 5                      | 13                    | 4                                       | 1.45                             | 6.7                            |
| 25/03/25               | 6                      | 18                    | 2                                       | 1.20                             | 7.4                            |
| 15/04/25               | 6                      | 19                    | 4                                       | 1.20                             | 7.4                            |
| 06/05/25               | 9                      | 21                    | 1                                       | 0.75                             | 4.3                            |
| 17/06/25               | 7                      | 20                    | 6                                       | 0.57                             | 7.2                            |
| 08/07/25               | 9                      | 19                    | 3                                       | 0.81                             | 4.2                            |
| 19/08/25               | 10                     | 21                    | 1                                       | 0.87                             | 7.2                            |
| 30/09/25               | 10                     | 25                    | 5                                       | 0.83                             | 11.4                           |
|                        |                        |                       |                                         |                                  |                                |
|                        |                        |                       |                                         |                                  |                                |
|                        |                        |                       |                                         |                                  |                                |
| <i>Limite di legge</i> | <i>25 (a)</i>          | <i>125 (a)</i>        | <i>35 (a)</i>                           | <i>2 (b)</i>                     | <i>15 (b)</i>                  |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E.  
(abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10'000-100'000 A.E.  
(abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.