

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2025

 Depuratore: **Pesaro - Borgheria**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
07/01/25	7	18	5	0.47	4.0
21/01/25	7	20	8	0.64	3.1
04/02/25	6	19	3	0.64	3.5
18/02/25	7	19	3	0.43	3.6
04/03/25	7	21	3	0.56	3.2
18/03/25	8	22	2	0.53	2.6
08/04/25	6	17	2	0.46	3.8
23/04/25	6	17	2	0.42	3.4
13/05/25	6	19	5	0.69	2.2
27/05/25	5	15	3	0.48	3.1
03/06/25	11	28	2	1.28	4.0
17/06/25	13	33	21	1.04	4.2
01/07/25	6	18	3	1.08	4.0
22/07/25	5	16	4	0.37	5.6
12/08/25	10	22	8	0.61	2.4
26/08/25	7	20	8	0.93	2.4
16/09/25	5	11	2	0.99	3.5
30/09/25	4	14	2	0.44	4.3
Limite di legge	25 (a)	125 (a)	35 (a)	2 (b)	15 (b)

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - Come da AUA. Come valore medio annuale.