

**CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2025**Depuratore: **Terre Roveresche - Orciano**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| <b>Data controllo</b>      | <b>BOD5<br/>(mg/l)</b> | <b>COD<br/>(mg/l)</b> | <b>Solidi sospesi<br/>totali (mg/l)</b> |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 19/02/25                   | 10                     | 24                    | 6                                       |
| 20/05/25                   | 10                     | 31                    | 9                                       |
| 05/08/25                   | 6                      | 16                    | 1                                       |
|                            |                        |                       |                                         |
| <i>Limite di legge (a)</i> | <i>25</i>              | <i>125</i>            | <i>35</i>                               |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1