

**CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026**Depuratore: **Carpegna - capoluogo**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

<b>Data controllo</b>	<b>BOD5 (mg/l)</b>	<b>COD (mg/l)</b>	<b>Solidi sospesi totali (mg/l)</b>
29/01/26	3	9	15
<i>Limite di legge (a)</i>	<i>25</i>	<i>125</i>	<i>35</i>

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1