

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026

Depuratore: **Pesaro - Borgheria**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
13/01/26	5	14	2	0.89	3.9
27/01/26	6	19	3	0.59	2.6
03/02/26	8	22	7	0.58	2.9
17/02/26	6	20	2	0.43	3.6
10/03/26	7	22	5	0.75	3.1
31/03/26	4	13	3	0.35	3.0
14/04/26	8	26	9	0.51	3.1
28/04/26	6	20	2	0.84	3.6
05/05/26	8	22	7	1.04	3.5
19/05/26	6	19	5	0.76	2.6
09/06/26	7	22	3	0.88	3.4
30/06/26	6	17	6	0.60	3.2
Limite di legge	25 (a)	125 (a)	35 (a)	2 (b)	15 (b)

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - Come da AUA. Come valore medio annuale.