

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026Depuratore: **Terre Roveresche - Orciano**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)
18/02/26	4	13	4
<i>Limite di legge (a)</i>	<i>25</i>	<i>125</i>	<i>35</i>

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1