

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026Depuratore: **Urbania - Cà Rombaldoni**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

| Data controllo | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | Solidi sospesi totali (mg/l) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| 24/02/26 | 7 | 20 | 8 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Limite di legge (a)</i> | 25 | 125 | 35 |

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità fra 2000 e 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1