Marche Multiservizi SpA
via dei Canonici 144, Pesaro

Laboratorio Analisi

CONTROLLI SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - anno 2026

Depuratore: **Vallefoglia - Montecchio**

Punto di prelievo: uscita impianto (campione medio di 24 ore)

Data controllo	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Solidi sospesi totali (mg/l)	Fosforo totale (mg/l)	Azoto totale (mg/l)
28/01/26	6	18	1	0.53	11.4
11/02/26	5	16	5	0.61	8.4
11/03/26	6	19	4	1.27	10.9
Limite di legge	*25 (a)*	*125 (a)*	*35 (a)*	*2 (b)*	*15 (b)*

Legenda:

mg/l = milligrammi per litro

(a) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.1

(b) Limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità 10'000-100'000 A.E. (abitanti equivalenti) - D.Lgs. 152/2006 all.to 5 alla parte terza tab.2. Come valore medio annuale.